

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

| | |
|-------------------------|---|
| Adressée à | : Omnik New Energy Co., Ltd. Weixin Road No.63, SIP, Suzhou, Jiangsu, China |
| Nom du produit | : Onduleur photovoltaïque raccordé au réseau public de distribution |
| Marque | :  |
| Type / Modèle | : Omniksol-4k-TL3, Omniksol-3.68k-TL3, Omniksol-3k-TL3 Omniksol-3k-TL3-S, Omniksol-2.5k-TL3-S, Omniksol-2k-TL3-S |
| Informations Techniques | : Voir Annexe |
| Fabriqué par | : Omnik New Energy Co., Ltd. Weixin Road No.63, SIP, Suzhou, Jiangsu, China |
| Standards harmonisés | : DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08 |

Cette attestation est accordée suite à un examen par DEKRA, dont les résultats sont disposés dans un dossier confidentiel no. 6028354.53

L'examen a été effectué sur un seul échantillon du produit, soumis par le fabricant.
L'attestation ne comprend pas une évaluation de production du fabricant. La conformité de sa production avec l'échantillon testé par DEKRA n'est pas de la responsabilité de DEKRA.

Shanghai, 7 Novembre 2018

Numéro: 6028354.05AOC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Kreny Lin
Manager de certification



© La publication intégrale de cette attestation et des rapports annexes est autorisée.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F 250 Jiangchangan Road Shibe Hi-Tech Park, 200436 Zhabei District, Shanghai, China
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-certification.com

Annexe

Numéro du document: 6028354.05AOC

Informations Techniques:

Omniksol-4k-TL3

Entrée: max 580 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-500 Vdc, max 10/10 A, Isc PV: 14 /14 A

Sortie: 230 Vac, 50/60 Hz, nominale 4000 W, max 4400 VA, nominale 17.4 A, max 20 A

Omniksol-3.68k-TL3

Entrée: max 580 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-500 Vdc, max 10/10 A, Isc PV: 14 /14 A

Sortie: 230 Vac, 50/60 Hz, nominale 3680 W, max 3680 VA, nominale 16 A, max 16 A

Omniksol-3k-TL3

Entrée: max 580 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-500 Vdc, max 10/10 A, Isc PV: 14 /14 A

Sortie: 230 Vac, 50/60 Hz, nominale 3000 W, max 3300 VA, nominale 13 A, max 15 A

Omniksol-3k-TL3-S

Entrée: max 550 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-500 Vdc, max 10 A, Isc PV: 14A

Sortie: 230 Vac, 50/60 Hz, nominale 3000 W, max 3300 VA, nominale 13 A, max 15 A

Omniksol-2.5k-TL3-S

Entrée: max 500 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-450 Vdc, max 10 A, Isc PV: 14A

Sortie: 230 Vac, 50/60 Hz, nominale 2500 W, max 2750 VA, nominale 11 A, max 12,5 A

Omniksol-2k-TL3-S

Entrée: max 500 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-450 Vdc, max 10 A, Isc PV: 14A

Sortie: 230 Vac, 50/60 Hz, nominale 2000 W, max 2200 VA, nominale 9 A, max 10 A